



- Условные обозначения**
- граница территории в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
 - трасса проектируемой ВЛ - 6 кВ
 - трасса проектируемого нефтепровода
 - земельный участок для строительства скважин
 - земельный участок для обустройства скважин
 - земельный участок для строительства площадки ИУ
 - земельный участок для строительства технологического проезда
 - земельный участок для строительства ВЛ-6 кВ
 - земельный участок для строительства выкидного трубопровода
 - земельный участок для строительства линии АЗ
 - земельный участок для строительства нефтегазосборного трубопровода
 - границы кадастрового квартала
 - границы сельских поселений
 - граница зон планируемого размещения линейных объектов (устанавливаемая "красная линия")
 - границы ранее запроектированного объекта строительства
 - номер характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий (устанавливаемых "красных линий")
- Зоны с особыми условиями использования территории**
- охранная зона проектируемого трубопровода (ширина 25м)
 - охранная зона проектируемой ВЛ - 6 кВ (ширина 10м)
 - охранная зона проектируемой линии АЗ (ширина 1 м)
 - санитарно-защитная зона скважин (ширина 300 м)

Примечания:

- Согласно Постановлению правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона воздушных линий электропередачи с проектным номинальным классом напряжения от 150 до 220 кВ составляет 25 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов.
- Охранная зона воздушных линий электропередачи с проектным номинальным классом напряжения от 1 до 20 кВ составляет 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов.
- Вдоль подземных кабельных линий электропередачи – по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.
- Согласно Постановлению Госгортехнадзора РФ от 23 ноября 1994 г. №61 «Правила охраны магистральных трубопроводов» охранная зона вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, составляет 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению.
- Объекты культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, а также объектов, обладающих признаками ОКН, на обследуемом участке не имеется.
- Существующие красные линии в границах зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют.
- Перечень координат характерных точек красных линий приведен в приложении №1 к чертежу красных линий.

Заказчик: АО "Самаранефтегаз"				6132П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 3066, 3090, 5001 Мухановского месторождения» в границах сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области			
Изм.	Лист	№ документа	Дата	Проект планировки территории. Основная часть	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Кузнецов В.В.	2025		П	1	2
Проверил		Чубов В.В.	2025		ООО "СамараНИПИнефть"		
Н.контрль				Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения объекта Масштаб 1:2000 Формат А1			